

Koczała dnia 15-02-2019

Gmina Koczała
77-220 Koczała, ul. Człuchowska 27
NIP 843-15-27-934
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Z.B.
77-220 Koczała, ul. Zielona 2
tel. 69 867 40 40, tel./fax 59 867 40 41
Reg. 770897650

Treść zapytania

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę systemu odprowadzenia ścieków oczyszczonych i osadu nadmiernego z reaktora biologicznego”

„W dokumentacji zostało przyjęte rozwiązanie zakładające odprowadzenie ścieków oczyszczonych i osadu nadmiernego poprzez wytworzenie nadciśnienia w reaktorze biologicznym, wnioskujemy o dopuszczenie odprowadzenia ścieków oczyszczonych i osadu nadmiernego układem pompowym.”

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** zmiany systemu odprowadzeni ścieków oczyszczonych i osadu nadmiernego z reaktora biologicznego.

DYREKTOR



Marek Nesterowicz