

Zapytanie

Z uwagi na rozbieżność w ilościach zespołów złącz (muf termokurczliwych) w zestawieniu materiałów preizolowanych (Rz. IV) a przedmiarem robot (ogromne rozbieżności) oraz braku schematu montażowego sieci preizolowanej w dokumentach przetargowych (projekt) oraz zapisu SWIZ o niemożliwości zmian i podstaw kosztorysowania proszę o dosłanie schematu montażowego, uściślenie i skorygowanie jw. oraz o przesunięcie terminu złożenia oferty.

Odpowiedź


Podstawą wyceny ofert jest projekt techniczny.
Przedmiar stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia oferty.
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięci terminu składania oferty

Projekt budowlany pkt.4.4

„Sieć projektuje się z rur o długościach 6m lub 12m.”

W specyfikacji technicznej w rozdziale XII wykreśla się punkt 3.

DYREKTOR


Marek Nesterowicz